

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире,
Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 200п-12-2023

г. Армавир
(место выдачи предписания)

«09» октября 2023 г

Мною, старшим специалистом 1 разряда ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Кузьминовой Т.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 п. Мичуринского муниципального образования Успенский район, ИНН 2357004928, 352473, Краснодарский край, Успенский р-н, п. Мичуринский, ул. Ленина, 1;

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить учреждение питьевым водоснабжением в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям;
2. п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 привести искусственную освещенность в младше-средней группе в соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
3. п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 не допускать использование в одном помещении разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением;
4. п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 восстановить целостность полового линолеумного покрытия во 2 младше-средней группе;

5. п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон выполнить из цельного стекла, не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла и деревянных рам на пищеблоке и прачечной.

СРОК до 04.12.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада комбинированного вида №17 п. Мичуринского муниципального образования Успенский район; ИНН 2357004928, 352473, Краснодарский край, Успенский р-н, п. Мичуринский, ул. Ленина, 1;

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах по адресу г. Армавир, ул. Ленина, 26. Тел/факс 8(86137)32637, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» декабря 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда


(должность лица, составившего предписание)


(подпись)


Кузьмина Т.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «09» октября 2023 г


(должность)


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание отправлено по адресу:
