

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.заведующего МБДОУ
детский сад №17
К.М. Черкесова



АКТ

общего осмотра здания

МБДОУ детский сад №17 п.Мичуринского муниципального образования Успенский район

от «20» марта 2024 г.

Характеристика здания согласно технического паспорта:

Фундамент – бетонный сборный.

Наружные и внутренние стены – кирпичные.

Перегородки – кирпичные.

Кровля – шиферная.

Оконные рамы- деревянные и стеклопакеты

дверные проемы – деревянные.

Отмостка – бетонная.

Комиссия в составе:

И.о.заведующего К.М.Черкесова

Должность

Завхоз А.С.Зуева

Должность

Председатель ПК Н.В.Сычева

Должность

Произвела общий осмотр здания.

В результате осмотра установлено:

№ п/п	Обнаружены дефекты	Меры по устранению дефектов	Срок выполнения
1	Рассохшийся деревянный блок окон, повреждены стекла (пищевблок, прачечная)	Замена на пластиковые пакеты	При наличии денежных средств
2	Трещины в шифере, сколы, течь в некоторых помещениях на втором этаже	Замена кровли	При наличии денежных средств
3	Трещины на потолке в помещении на 2 этаже (подсобное помещение, Казачья комната, музыкальный зал)	Штукатурка, побелка	До 01.08.2024 г.
4	Нарушено целостность полового покрытия в младше-средней группе	Замена полового покрытия	При наличии денежных средств

Члены комиссии:

И.о.заведующего

Должность

Завхоз

Должность

Председатель ПК

Должность

К.М. Черкесова

Ф.И.О.

А.С.Зуева

Ф.И.О.

Н.В.Сычева

Ф.И.О.