

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ детский сад №17

_____ Е.В.Хайдукова

АКТ

общего осмотра здания

МБДОУ детский сад №17 п.Мичуринского муниципального образования Успенский район

от «18» марта 2025 г.

Характеристика здания согласно технического паспорта:

Фундамент – бетонный сборный.

Наружные и внутренние стены – кирпичные.

Перегородки – кирпичные.

Кровля – шиферная.

Оконные рамы- деревянные и стеклопакеты

дверные проемы – деревянные.

Отмостка – бетонная.

Комиссия в составе:

Заведующий Е.В.Хайдукова

Должность

Завхоз А.С.Зуева

Должность

Ответственный по ОТ Е.С.Некрасова

Должность

Произвела общий осмотр здания.

В результате осмотра установлено:

№ п/п	Обнаружены дефекты	Меры по устранению дефектов	Срок выполнения
1. 1	Рассохшийся деревянный блок окон, повреждены стекла (пищевая, прачечная)	Замена на пластиковые пакеты	При наличии денежные средства выделены, будет устранено до 01.12.2025 г.
2. 2	Трещины на потолке в помещении на 2 этаже (подсобное помещение, казачья комната, музыкальный зал)	Штукатурка, побелка	До 01.08.2025
3. 3	Замена входной двери на пещеблоке (ремонт откоса)	Замена полового покрытия	При наличии денежные средства выделены, будет устранено до 01.12.2025 г.

Члены комиссии:

Заведующий

Должность

Завхоз

Должность

Ответственный по ОТ

Должность

Е.В.Хайдукова

Ф.И.О.

А.С.Зуева

Ф.И.О.

Е.С.Некрасова

Ф.И.О.